



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

Забайкальское управление

ул. Тимирязева, 27А; г. Чита, 672038. Тел: (3022) 99-56-01; Факс: (3022) 35-29-17;
E-mail: zab@gosnadzor.ru <http://zab.gosnadzor.ru/>
пр.50-летия Октября, 28а, г. Улан-Удэ, 670034, Телефон: (3012) 44-09-90, факс: (3012) 46-06-43
E-mail: org@bur.gosnadzor.ru

г. Улан-Удэ
(место составления предписания)

28.02.2020 г.
(дата составления предписания)
12-00 часов
(время составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ № 39/09-09-2020

По адресу/адресам: 670018, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Аэропорт, 33.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Забайкальского управления Ростехнадзора С. Л. Лархаева, № 350-121-о от 19 февраля 2020 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения Детский сад № 15 «Радуга» (далее - МБДОУ Д/С № 15 «Радуга»)

ИНН 0326038708, ОГРН 106032604772.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 2 рабочих дня,
с «27» февраля 2020 г. с 13 час 00 мин.
по «28» февраля 2020 г. до 12 час 00 мин.

Мною, старшим государственным инспектором Дульским Олегом Петровичем

в присутствии Беляевой Анастасии Ивановны – заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ Д/С № 15 «Радуга»,

- Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами.

На основании статьи 17 и статьи 25 Федерального Закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" предписывается устранить указанные нарушения в установленные для этого сроки:

№ п /п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений

1.	Отсутствует составленный перечень технической документации и общая схема электроснабжения электроприемников.	п. 1.8.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. (ПТЭЭП)	01.04.2020 г.
2.	Отсутствуют надпись, указывающая назначение присоединения и его диспетчерское наименование в помещении электрощитовой.	п. 2.2.20. ПТЭЭП	01.04.2020 г.
3.	Не в полном объеме обеспечен персонал электрозащитными средствами, средствами индивидуальной защиты (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты), и средства для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев.	п.2.2.21. ПТЭЭП	01.04.2020 г.
4.	Отсутствует перечень средств защиты	п.1.22., 1.73., 1.8.2. ПТЭЭП	01.04.2020 г.
5.	Не заведен журнал дефектов и неполадок.	п.1.8.9. ПТЭЭП	01.04.2020 г.
6.	Отсутствуют бирки на кабельных линиях в помещении электрощитовой ВРУ-0,4 кВ.	п. 2.4.5. ПТЭЭП	01.04.2020 г.
7.	В помещении электрощитовой отсутствует наличие предупреждающих плакатов.	п. 3.4.20. ПТЭЭП	01.04.2020 г.
8.	В помещении электрощитовой открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет.	п. 2.7.7. ПТЭЭП	01.04.2020 г.

За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки с представлением в Забайкальское Управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Уведомления о выполнении пунктов настоящего предписания направлять Заместителю руководителя Забайкальского управления Ростехнадзора Лархаеву Степану Леонтьевичу, 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 28а по мере истечения сроков.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) ✓

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Предписание выдал:

Старший государственный инспектор
Дульский О.П.

(должность, ФИО лица, проводившего проверку)

С предписанием ознакомлен, копию предписания со всеми приложениями для исполнения получил:

Базарова А.Н., заведующая МБДОУ Д/С № 15 «Радуга»

(ФИО, должность руководителя, или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

28.02.2020 г.



(дата, подпись) ✓

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись должностного лица, проводившего проверку)