

МУ «КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 15 «Радуга» г. Улан-Удэ общеразвивающего вида

670018, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пос. Аэропорт, дом № 33,
тел (факс): 8(3012)22-67-94, e-mail: mdouraduga15@mail.ru

Исх. № 9
От «25» марта 2020г.

Информация о выполнении предписания № 39/09-09-2020 от 28.02.2020г.
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор)

По предписанию № 39/09-09-2020 от 28.02.2020г. выполнены следующие мероприятия по устранению нарушений:

1. Составлен перечень технической документации и дополнена общая схема электроснабжения электроприемников.
2. Сделана надпись, указывающая назначение присоединения и его диспетчерское наименование в помещении электрощитовой.
3. Персонал обеспечен электрзащитными средствами, средствами индивидуальной защиты (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты), и средства для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев. Дополнительно приобретены аптечки первой помощи, щиток защитный лицевой.
4. Составлен перечень средств защиты, согласно ПТЭЭП.
5. Заведен журнал дефектов и неполадок.
6. Приобретены и прикреплены бирки на кабельных линиях в помещении электрощитовой ВРУ-0,4 кВ.
7. Закуплены в электрощитовую предупреждающие плакаты, согласно ПТЭЭП.
8. В помещении электрощитовой проложенные заземляющие проводники окрашены в черный цвет.

Заведующий

А.Н.Базарова
А.Н.Базарова

