

**МУ «КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ Г. УЛАН-УДЭ»**  
**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**  
**Детский сад № 15 «Радуга» г. Улан-Удэ общеразвивающего вида**

670018, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пос. Аэропорт, дом № 33,  
тел (факс): 8(3012)22-67-94, e-mail: [mdouraduga15@mail.ru](mailto:mdouraduga15@mail.ru)

МЧС РФ по РБ

Исх. № 30  
от «12» 03 2021г.

Отчет по предписанию № 7/1/8 от 15.02.2021г.

По предписанию № 7/1/8 от 15.02.2021г. года выполнены следующие мероприятия по устранению замечаний,

1. Дополнен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, занесены все мероприятия в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479;
2. Написано письмо (исх. № 26 от 09.03.2021г.) в Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ с просьбой выделить денежные средства на разработку ПСД на устройство наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях ДООУ уклон должен составлять не более 45 градусов. Ширину указанных лестниц допускается выполнять не менее 0,8 метра. В настоящий момент направлены запросы о предоставлении ценовой информации в проектные организации для уточнения НМЦК;
3. Написано письмо (исх. № 26 от 09.03.2021г.) в Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ с просьбой выделить денежные средства на разработку ПСД по обеспечению высоты эвакуационных выходов в свету не менее 1,9 м., ширину не менее: 1,2 м. Также направлены запросы о предоставлении ценовой информации в проектные организации для уточнения НМЦК;
4. На путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах убраны ковры, ковровые дорожки;
5. Совместно с обслуживающей АПС организацией ведется работа по подключению электрической схемы управления задвижки, так как с момента введения здания в эксплуатацию не была подключена схема управления электропривода задвижки, усиливающей давление внутреннего водопровода;

6. Огнезащитная обработка была произведена 20.06.2016 г. ООО «Пожгарант», огнезащитным составом «Негорин» ТУ 2494-001-52470838-2014 со сроком действия 5 лет, до июня 2021 года. Повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли запланирована на июнь 2021 года;

7. Ведется работа с обслуживающей АПС организацией ООО «Служба 01» по обеспечению расстояния 0,5 метра от светильников до датчиков АПС.

Заведующий

А.Н. Базарова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575783

Владелец Базарова Альбина Николаевна

Действителен с 11.03.2021 по 11.03.2022