

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 5
тел: (3012) 37-32-50, E-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3
тел: (3012) 37-34-85, 37-34-86, 37-34-74

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15
Тел/факс: (3012) 21-32-20, e-mail: ondpr_uu@list.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 7/1/8

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

« 15 » февраля 20 21 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

Детский Сад №15 «Радуга» г. Улан-Удэ общеразвивающего вида

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)

670018, Республика Бурятия,

г. Улан-Удэ, мкр. Аэропорт, д. 33

заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица

Детский Сад №15 «Радуга» г. Улан-Удэ общеразвивающего вида

объекта надзора, его уполномоченного представителя)

Базарова Альбина Николаевна

Руководствуясь: федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной

(основания проведения проверки)

безопасности", от 26 декабря 2008 г., № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля", постановлением Правительства Российской

Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном пожарном

надзоре", распоряжением от 13 января 2021 г., № 5 начальника отдела надзорной

деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и

и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия

(главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору)

в период с « 28 » января 20 21 г. по « 15 » февраля 20 21 г.

проведена плановая проверка лейтенантом внутренней службы

(фамилия, инициалы,

Давыдовой А.Д., старшим инспектором отдела надзорной деятельности и

профилактической работы г. Улан-Удэ Управления надзорной деятельности и

должность должностного лица

профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия

(должностных лиц), проводившего(их) проверку)

(государственным инспектором г. Улан-Удэ по пожарному надзору)

совместно с: заведующим МБДОУ «Радуга» г. Улан-Удэ общеразвивающего вида Базаровой

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц,

Альбиной Николаевной

участвовавших в проверке)

по выполнению требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Характер нарушений	Лица, допустившие нарушения	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	<p>На объекте защиты пожарные шкафы крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом не обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.</p> <p>Основание: п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p>	Заведующий МБДОУ Детский сад №15 «Радуга»	20.10. 2021г.	
2.	<p>Руководитель организации не обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах приспособлений для самозакрывания — и уплотнений в притворах, на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.</p> <p>Основание: п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p>	Заведующий МБДОУ Детский сад №15 «Радуга»	20.10. 2021г.	
3.	<p>На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>Основание: пп. б п. 17, п. 43, п. 50, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p>	Заведующий МБДОУ Детский сад №15 «Радуга»	20.10. 2021г.	
4.	<p>Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45°. Ширину указанных лестниц допускается выполнять не менее 0,8 м. (фактическая ширина составляет 0,7 м.)</p> <p>Основание: 5.2.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	Заведующий МБДОУ Детский сад №15 «Радуга»	20.10. 2021г.	

5.	<p>Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек (фактическая ширина эвакуационных выходов составляет 90 см.) Основание: 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	<p>Заведующий МБДОУ Детский сад №15 «Радуга»</p>	<p>20.10. 2021г.</p>	
6.	<p>На объекте защиты ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах не закреплены к полу. Основание: п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p>	<p>Заведующий МБДОУ Детский сад №15 «Радуга»</p>	<p>20.10. 2021г.</p>	
7.	<p>Расчетное давление внутреннего водопровода, при работе пожарного крана, расположенного в здании, «диктующего» крана составляет менее 2,5 л/с, что не удовлетворяет нормативным требованиям. Основание: ст. 106 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 1,3 СНИП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».</p>	<p>Заведующий МБДОУ Детский сад №15 «Радуга»</p>	<p>20.10. 2021г.</p>	
8.	<p>Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли не удовлетворяют требованиям огнезащиты. Основание: ст. 126, ст. 150 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	<p>Заведующий МБДОУ Детский сад №15 «Радуга»</p>	<p>20.10. 2021г.</p>	
9.	<p>Не во всех помещениях обеспечено расстояние 0,5 м от светильников до датчиков автоматической пожарной сигнализации. W Основание: ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009</p>	<p>Заведующий МБДОУ Детский сад №15 «Радуга»</p>	<p>20.10. 2021г.</p>	

Лицо, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе представить в орган государственного пожарного надзора, издавший распоряжение о проведении проверки в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.



(подпись, заверенная печатью
(печатами) должностного лица
(должностных лиц)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и
(должность, фамилия, инициалы должностного лица
профилактической работы г. Улан-Удэ Управления надзорной
(должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку)
деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Бурятия
лейтенант внутренней службы Давыдова А.Д.

« 15 » февраля 20 21 г.

С предписанием ознакомлен (а):

Лба
(подпись)

Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным
(должность, фамилия, инициалы)
образовательным учреждением «Детский сад № 15 «Радуга»
Базарова Альбина Николаевна

« 15 » февраля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Лба
(подпись)

Заведующий Муниципальным автономным дошкольным
(должность, фамилия, инициалы)
образовательным учреждением «Детский сад № 15 «Радуга»
Базарова Альбина Николаевна

« 15 » февраля 20 21 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку,
заверенная печатью (печатами) должностного
лица (должностных лиц)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575783

Владелец Базарова Альбина Николаевна

Действителен с 11.03.2021 по 11.03.2022